www.i-con.su

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС, АГЗС И АГНКС
ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС, АГЗС И АГНКС
АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕБАЗ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (965) 455-17-37
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: +7 (965) 455-17-38

Крышки (ЛК-50, ЛК-100, ЛК-100М)

Паспорт



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1 Крышки предназначены для обеспечения доступа во внутреннюю полость резервуара при отборе проб или замере уровня нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз, АЗС и резервуаров опасных производственных объектов нефтепродуктообеспечения.

1.2. Крышка выполнена из искробезопасного материала и устанавливается на патрубок резервуара.

1.3. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды крышки соответствуют исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируется в окружающей среде с среднегодовой относительной влажностью 75% при15°С и температурой от минус 50°С до плюс 50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Лк-50	Лк-100	Лк-100М
Условный проход, мм	50	100	100
Габаритные размеры, не более, мм			
-диаметр	74	120	125
-ширина	105	148	148
-высота	60	70	135
Размеры крепежной резьбы, мм	Тр 2"	М108х2	М108х2
Материал	Алюминиевый сплав		
Масса, не более, кг	0,35	0,7	1,1

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1.Крышка в сборе 1шт.

2.2 Паспорт 1шт.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Продукция сертифицирована. Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации. Гарантийный срок -12 месяцев со дня продажи изделия. Срок службы - 10 лет. (ГОСТ Р 27.002-2009) Срок сохраняемости -24 месяца с момента изготовления.

4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Конструкция крышки представлена на рис.1 настоящего паспорта. Крышка состоит из следующих основных составных частей: -Корпус. -Прижимная крышка и прокладка. Между прижимной крышкой и корпусом вставлена резиновая прокладка специальной формы. В закрытом положении крышки, прокладка прижимается к плоской поверхности, тем самым обеспечивая не только плотную посадку, но и герметичность.



Лк-50



ЛК-100



Лк-100М

Рис. 1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Крышка

Лк-50	
Лк-100	
Лк-100М	

соответствует комплекту конструкторской документации АНСЖ 521.00.000, АНСЖ 522.00.000, АНСЖ 522.00.000-01 техническим условиям ТУ 3689-007-43512348-2009 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата приемки_____

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий производится согласно ГОСТ 30166-95 и другим действующим региональным нормативным документам.

7.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделий.